

Lüftungskonzepte für Sporthallen und Sporträume des EB Sportstätten

Dresden, 04.09.2020

| Sporthallen/Sporträume | Lüftungsanlage vorhanden | Maßnahmen zur gesteigerten Frischluftzufuhr | verantwortlich | mit Publikumsverkehr |
|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------|----------------------|
| SH Mengststraße | ja | 30 Minuten vor Nutzungsbeginn auslösen der Lüftungsschaltung Schaltknopf/Präsenzmelder frei zugänglich | Nutzer | nein |
| SH Forsythienstraße | ja | 30 Minuten vor Nutzungsbeginn auslösen der Lüftungsschaltung Schaltknopf/Präsenzmelder frei zugänglich | Nutzer | nein |
| SH Alexander Herzen Straße | ja | 30 Minuten vor Nutzungsbeginn auslösen der Lüftungsschaltung Schaltknopf/Präsenzmelder frei zugänglich | Nutzer | nein |
| SH Ginsterstraße | ja | 30 Minuten vor Nutzungsbeginn auslösen der Lüftungsschaltung Schaltknopf/Präsenzmelder frei zugänglich | Nutzer | nein |
| Oskar-Röder-Straße Kegelbahn | ja | 30 Minuten vor Nutzungsbeginn öffnen der Fenster im Kegelbahn - Vorraum Querlüftung | Nutzer | nein |
| SH Oskar-Röder-Straße Sporthalle | nein | 30 Minuten vor Nutzungsbeginn öffnen der Hallenfenster Querlüftung | Nutzer | nein |
| Tolkewitzer Straße 61 Kegelbahn | nein | 30 Minuten vor Nutzungsbeginn öffnen der Fenster im Kegelbahn - Vorraum Querlüftung | Nutzer | nein |
| SpZ Blasewitz | ja | 30 Minuten vor Nutzungsbeginn auslösen der Lüftungsschaltung Schaltknopf/Präsenzmelder frei zugänglich | Nutzer | nein |
| SH Langebrück | nein | 30 Minuten vor Nutzungsbeginn öffnen der Hallenfenster Querlüftung | Nutzer | nein |
| Bobestraße Kegelbahn | ja | 30 Minuten vor Nutzungsbeginn öffnen der Fenster im Kegelbahn - Vorraum Querlüftung | Nutzer | nein |
| Eisenberger Straße Billardraum | ja | 30 Minuten vor Nutzungsbeginn öffnen der Fenster öffnen Querlüftung | Nutzer | nein |
| Dohnaer Straße Billardräume | ja | 30 Minuten vor Nutzungsbeginn öffnen der Fenster öffnen Querlüftung | Nutzer | nein |
| Ostra Fechtraum | nein | 30 Minuten vor Nutzungsbeginn öffnen der Hallenfenster Querlüften | Nutzer | nein |
| Ostra Ballettraum | nein | 30 Minuten vor Nutzungsbeginn öffnen der Hallenfenster Querlüften | Nutzer | nein |
| ESBZ Ballspielhallen | ja | Umstellung der RLTA: Ausschließlich Zufuhr Außenluft, keine Beimischung von Umluftanteilen (im Automatikbetrieb bis 40 %) | Betreiber (TL/HT) | ja |
| ESBZ Arena | ja | Umstellung der RLTA: Reduzierung des Umluftbetriebes (im Automatikbetrieb bis 50 %) auf max. 25% (Trocknungsanlage klimatisch erforderlich) | Betreiber (TL/HT) | ja |
| ESBZ Trainingseishalle | ja | Umstellung der RLTA: Reduzierung des Umluftbetriebes (im Automatikbetrieb bis 50 %) auf max. 25% (Trocknungsanlage klimatisch erforderlich) | Betreiber (TL/HT) | ja |
| ESBZ Krafträume | ja | Umstellung der RLTA: Erhöhung Volumen, generell nur Zufuhr Außenluft | Betreiber (TL/HT) | nein |
| ESBZ Ballettraum | ja | Umstellung der RLTA: Erhöhung Volumen, generell nur Zufuhr Außenluft | Betreiber (TL/HT) | nein |